

Paraméter	Jel	MYNUTE X 25C	MYNUTE X 30C	MYNUTE X 35C	MYNUTE X 40C	Me.
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály	-	A	A	A	A	-
Vízmelegítési energiahatékonysági osztály	-	A	A	A	A	-
Névleges teljesítmény	Pnominal	19	24	29	29	kW
Szezonális helyiségfűtési hatások	ηs	93	93	93	93	%
Hasznos hőteljesítmény						
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	P4	19,5	24,3	29,2	29,2	kW
A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (**)	P1	6,5	8,1	9,7	9,7	kW
Hatásfok						
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	η4	87,6	87,3	87,8	87,8	%
A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (**)	η1	97,7	97,6	97,5	97,5	%
Segédáramkörök elektromos fogyasztása						
Teljes terhelés mellett	elmax	28,0	28,0	28,0	28,0	W
Részteljesítés mellett	elmin	14,0	14,0	14,0	14,0	W
Készenléti (stand-by) üzemmódban	PSB	3,0	3,0	3,0	3,0	W
Egyéb paraméterek						
Hővesztesség készenléti (stand-by) üzemmódban	Pstby	34,0	32,0	32,0	32,0	W
Az órláng energiafogyasztása	Pign	-	-	-	-	W
Éves energiafogyasztás	QHE	36	45	53	53	GJ
Beltéri hangteljesítményszint	LWA	50	50	52	52	dB
Nitrogénoxid-kibocsátás	NOx	46	32	37	37	mg/kWh
Kombinált fűtőberendezések esetében						
Névleges terhelési profil		XL	XL	XL	XL	
Vízmelegítési hatások	ηwh	86	84	85	85	%
Napi villamosenergia-fogyasztás	Qelec	0,139	0,145	0,138	0,148	kWh
Napi tüzelőanyag-fogyasztás	Qfuel	22,668	23,484	23,046	22,884	kWh
Éves villamosenergia-fogyasztás	AEC	30	32	30	32	kWh
Éves tüzelőanyag-fogyasztás	AFC	17	18	17	17	GJ

(*) magas hőmérsékletű használat a fűtőberendezésen 60 °C-os visszatérő hőmérséklet, kimenetén 80 °C-os bemeneti hőmérséklet

(**) alacsony hőmérsékletű használat: kondenzációs kazánok esetében 30 °C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37 °C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50 °C-os visszatérő hőmérséklet

MEGJEGYZÉS

A 811/2013 felhatalmazáson alapuló rendeletre (EU) való hivatkozással a táblázatban szereplő információk felhasználhatók a termék adatlapjának kiegészítéséhez és címkézéshez a helyiségfűtő készülékekhez, a vegyes fűtőberendezésekhez, a zárt helyiségek fűtésére szolgáló készülékekhez, a hőmérséklet-szabályozó készülékekhez és a napelemekhez:

HOZZÁADOTT ESZKÖZÖK	OSZTÁLY	BÓNUSZ
KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐJE	II	2%
VEZÉRLŐPANEL	V	3%
KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ + VEZÉRLŐPANEL	VI	4%

SOROZATSZÁM TÁBLÁJA

Qnw	HMV funkció
Qn	Fűtési funkció
Qn	Névleges hőleadás
Pn	Névleges hőteljesítmény
Qm	Csökkentett hőleadás
IP	Védettség szintje
Pmw	Maximális HMV nyomás
Pms	Maximális fűtési nyomás
T	Hőmérséklet
D	Fajlagos hozam
NOx	NOx osztály

Beretta		Via Risorgimento 23/A - 23900 Lecco (LC) Italy		CE	
MYNUTE X C		D: l/min	Qnw	Qn	Qm
Serial N.				80-60 °C	80-60 °C
230 V ~ 50 Hz	W	NOx:	Qn (Hi) =	kW	kW
Pmw =	bar	T=	°C	IP	Pn =
				kW	kW
Pms =	bar	T=	°C		